

MATRIZ: ÁGUA
PROTOCOLO: 0118_2015

IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

Razão Social: INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS CONCÓRDIA

Nome Fantasia: IFC CONCÓRDIA

SIM: SIE:

CNPJ / CPF: 10635424/0005-00

Endereço: SC 283 KM 17, S/N

Cidade: CONCÓRDIA / SC

Telefone: 3441-4800

email: dirceu.rigo@ifc-concordia.edu.br

SIF:

Insc Est:

Bairro:

CEP:

Celular:

Contato: DIRCEU RIGO

FRAGOSOS

89700-000

Cx Postal:

IDENTIFICAÇÃO DO COLETOR

Nome:

Empresa:

Registro Conselho:

Celular:

Telefone:

Email:

IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA

Produto: ÁGUA

Marca:

Nº Lacre:

Data Coleta: 24/03/2015

Apresentação: EMB. ESTÉRIL

Objetivo: Monitoramento

Ponto Coleta: Torneira

Nº Rótulo:

Data Produção:

Lote:

Data Validade:

Tem Recebimento: 18,0

Data recebimento: 24/03/2015

Período análise: 1 dia

ENSAIOS REALIZADOS

CÓDIGO	ENSAIO	RESULTADOS	REFERÊNCIA	UNIDADES
MCA1	Coliformes totais	<1	Ausência	NMP/100mL
MCA1	Escherichia coli	<1	Ausência	NMP/100mL

Referências

Portaria do Ministério da Saúde n. 2914 de 12 de Dezembro de 2011.

Metodologia utilizada

Técnica do Substrato Definido (DST - Defined Substrate Technology) Standard Methods for the Examination of water and wastewater (20a. Ed., APHA, 1998).

Observações:

O relatório de ensaio refere-se somente ao material submetido e não poderá ser reproduzido.

A coleta foi realizada pelo cliente

Concórdia, 26 de Março de 2015.



Daisy Schneider Corazza

Responsável Técnica

CRQ-SC 13201542

Este relatório de ensaio é válido somente com a assinatura da Responsável Técnica .